

□ 주요 시설 안전점검 현황

구 분	점검일자	점검결과	점검업체
설 연휴대비 시설물 안전점검	2019. 01. 21 ~01. 23	건축마감부위(도장박락, 텍스탈락, 바닥일부 침하) 일부 손상 (조치완료)	자체점검
해빙기 안전점검 (국가안전대진단 점검 병행)	2019. 03. 04 ~03. 08	건축마감부위 보수, 노후 소화기(10년 이상)전량교체, 전기실 차단기교체	자체점검
소방 작동기능 점검(서계동)	2019. 03. 19	지적사항 없음	솔로몬방재엔지니어링
소방 종합정밀 점검(명동)	2019. 03. 19	소방펌프 토출압 불량 보수	푸른소방산업(주)
여름철 풍수해대비 안전점검	2019. 05. 27 ~06. 07	천막창고 소화기 추가 설치, 백장극장 통로유도등 교체 (조치완료)	자체점검
소방 작동기능점검(명동)	2019. 09. 02	비상방송 단락보호장치, 감지기, 발신기, 경종 일부불량 (조치완료)	푸른소방산업(주)
추석 연휴대비 시설물안전점검	2019. 09. 02 ~09. 06	백장극장 유도등 교체	자체점검
소방 작동기능 점검(서계동)	2019. 09. 17	감지기, 경종 일부불량 (조치완료)	솔로몬방재엔지니어링
겨울철 재난대비 안전점검	2019. 11. 18 ~11. 22	소화기표지판 부착 및 수신기 비상бат데리 교체	자체점검
설 연휴대비 시설물 안전점검	2020. 01. 16 ~01. 20	전기실 그래픽보드 불량 (조치완료)	자체점검
해빙기 안전점검	2020. 03. 02 ~03. 10	건축마감부위 보수, 노후 소화기교체, 감지기 및 유도등 배터리 교체	자체점검
소방 종합정밀 점검(명동)	2020. 03. 05	소화기, 유도등, 비상조명등 각1개씩 불량, s/p헤드장애 1개소 (조치완료)	푸른소방산업(주)
소방 작동기능 점검(서계동)	2020. 03. 24	감지기 3개 불량, 옥내소화전 표지 미부착 (조치완료)	솔로몬방재엔지니어링
여름철 풍수해대비 안전점검	2020. 05. 25 ~06. 07	노후 옥외투광등 10개 LED로 교체, 옥상배수로, 루프드레인 정비	자체점검
소방 작동기능점검(명동)	2020. 09. 09	스프링클러 헤드 오염 3개, 유도등 점등불량 2개소 (조치완료)	푸른소방산업(주)
추석 연휴대비 시설물안전점검	2020. 09. 18 ~09. 23	노후소화기 33개 교체	자체점검
소방 작동기능 점검(서계동)	2020. 09. 24	지적사항 없음	솔로몬방재엔지니어링
겨울철 재난대비 안전점검	2020. 11. 23 ~11. 27	휴게공간 천정누수 (조치완료)	자체점검
설 연휴대비 시설물 안전점검	2021. 02. 01 ~02. 05	난간 부식부위 안전안내문 부착	자체점검
해빙기 안전점검	2021. 03. 02 ~03. 05	명동예술극장 인근화재로 인한 외벽손상 (조치예정)	자체점검
소방 종합정밀 점검(명동)	2021. 03. 15	밸브실 미표시 1개소, 유도등 점등, 비상조명등 불량 각 2개소 (조치완료)	플러스소방산업(주)
소방 작동기능 점검(서계동)	2021. 03. 25	지적사항 없음	솔로몬방재엔지니어링
여름철 풍수해대비 안전점검	2021. 05. 21 ~06. 08	명동옥상 우수드레인 보수, 서계동 옥상 균열부위 보수	자체점검